



1 PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA: 1/100

LEGENDA	
	PV - POÇO DE VISITA - ESGOTO
	CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
	CGE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
	INDICA TUBO DE VENTILAÇÃO
	INDICA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO
	INDICA TUBULAÇÃO DE COLUNA DE VENTILAÇÃO
	INDICA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO
	SENTIDO DO FLUXO DA TUBULAÇÃO
CS	CAIXA SIFONADA
RS	RALO SIFONADO
R	RALO SECO
CGE	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
CSS	CAIXA SIFONADA DE SABÃO
i=	INCLINAÇÃO (%)
MLR	MÃO DE LAVAR ROUPA
VS	VASO SANITÁRIO
PC	PIA DE COZINHA
CT	COTA DE TOPO
CF	COTA DE FUNDO
UHC	UNIDADE DE HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO
PV	POÇO DE VISITA

- NOTAS**
- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS DE ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE Ø150 mm SERÃO EM PVC ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA.
 - ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS ≥ Ø100 mm.
 - TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%.
 - NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,80 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES. NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m.
 - AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.
 - OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "CIS" E "PVS" DEVERÃO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO "ESGOTO SANITÁRIO" BEM VISÍVEL.
 - OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "CFs" DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPOES DOS "PVS" DEVERÃO SER DO TIPO PESADO.
 - OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEREM A NBR 8160/99 ABNT.
 - AS COTAS NAS "CFs" E "PVS" SÃO MÍNIMAS PODENDO AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO, ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO.
 - NINGUUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLDIÁRIA A ESTRUTURA DE CONCRETO, CASO SEJA PREVISTA A TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, EM QUALQUER CASO, O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO.
 - TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILÍMETROS.
 - ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DE MESMO MATERIAL.
 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE.
 - A ALTURA DA SAÍDA DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DEVERÁ SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO.
 - DAR NO MÍNIMO 1% DE CALMENTO PARA OS RALOS.
 - PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA.
 - AS SAÍDAS DAS CALHAS SERÃO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA.
 - NÃO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS.

- REPRESENTAÇÃO**
- Nº DESENHO NA PRANCHA
Nº DA PRANCHA
- TÍTULO DO DESENHO
ESCALA DO DESENHO
- NUMERAÇÃO DO DESENHO

APROVAÇÃO		
PARA LISO DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO		
CONTRATANTE PROPRIETÁRIO DO PROJETO 	CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA/MG CNPJ: 18.308.742/0001-44 ENDEREÇO: RUA VIGÁRIO ANTUNES, 155, CENTRO - CEP: 35.550-000 TELEFONE: (37) 3341-8500	ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO/ REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY RODRIGUES REIS PREFEITO MUNICIPAL
	CONTRATADA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 	CONTRATADA: ESCALA SOLUÇÕES EM PROJETOS EIRELI-LIME CNPJ: 28.169.056/0001-93 ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ, 30, LOJA 30A CENTRO - CEP: 35.604-000 TELEFONE: (37) 99136-7091
PROJETO		
INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
ENDEREÇO: RUA DR. FLÁVIO, S/N° BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS		
QUADRO DE ÁREAS: ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO: 991,05m²	DATA: 10/12/2018	ÚLT. REVISÃO:
PEÇAS GRÁFICAS: PLANTA BAIXA	ESCALA: 1:25 FOLHA:	COTAS: METROS 01/08
960 mm x 594 mm		